Alascom SRL
Șos. București, nr. 12, Buzau
Telefon: +40 752 00 11 22

STAŢIE DE INCINTĂ 20.000 L CU UN PERETE DIN OŢEL

Descriere tehnică

• produs în conformitate cu normele europene în vigoare;
• construit din tablă de oţel carbon S 235 JR UNI EN 10025;
• rezervorul este prevăzut cu suporturi pentru prevenirea răsturnării;
• cuvă de retenţie;
• strat anticoroziune şi strat de vopsea, precum și sablare profesională;
• gură de vizitare 450 mm cu ştuţ de umplere rapidă de 3” cu racord (cuplă rapidă) blocabil, din cupru şi ţeavă de aerisire cu dispozitiv de împiedicare a întoarcerii flăcării;
• indicator de nivel cu rol informativ;
• supapă de limitare a încărcării, calibrată la 95% din capacitatea geometrică a rezervorului, ţeavă de aspiraţie dotată cu supapă de sens (valvă antidezamorsaj), filtru şi robinet;
• ţeavă de scurgere la baza cuvei cu capac de siguranţă;
• sablare
• tratare cu vopsea bicomponenta, care contine grund.

Certificări:

Rezervoarele sunt executate în sistem de management calitate-mediu-sănătate aplicat și certificat conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHAS 18001:2007, Certificat număr 11737.

Sudurile sunt realizate de sudori certificaţi TUV Rheinland în conformitate cu cerinţele standardului 9606-2004 și se execută în baza specificaţiei și procedurilor de sudare certificate TUV Rheiland pentru materiale metalice în conformitate cu cerinţele standardului 15614/2004.

Urmare a testelor efectuate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, sunt îndeplinite criteriile de performanţă pentru satisfacerea în exploatarea construcţiilor a cerinţei fundamentale de securitate la incendiu.

Documentele care însoţesc produsele:

• Certificat de testare pneumatică;
• Certificat de testare a grosimii vopselei în minim 10 puncte;
• Agrement Tehnic;
• IGSU – testarea vopselei privind securitatea la incendiu;
• Certificate ISO;
• Certificatele sudorilor testaţi de TUV Rheinland;
• Specificaţiile și procedurile de sudare – certificate TUV Rheinland;
• Manualul instalaţiei.

Caracteristicile pompelor:
• electropompă autoamorsantă la 220 sau 24V (la alegere);
• debit 70 L/min
• contor mecanic cu 3 cifre pentru pompele cu debite de 70 L/min
• subtotal resetabil şi totalizator neresetabil;
• furtun de alimentare DN25 4 m cu pistol automat.